



- Heizung Vorlauf
- Heizung Rücklauf
- 1 Raum-Nummer
- 18°C Raum-Temperatur
- H8 Strangnummer Heizung
- Bodheizkörper
BxHxT = 599 x 1.172 x 35 mm
zusätzl. mit elektr. Heizpatrone
- Bodheizkörper
BxHxT = 599 x 1.770 x 35 mm
zusätzl. mit elektr. Heizpatrone

Die Anordnung der Raumthermostate Fußbodenheizung sind in Abstimmung mit dem Architekten und der Bauleitung fest zu legen. Type ggf. aus der Schaltserie aus dem Gewerk Elektrotechnik.

Sämtliche Auflagen, Hinweise und Ergänzungen aus der Baubeschreibung sind zu berücksichtigen.

Dimensionen der Anschlussleitungen siehe Strangschema

Index	Datum	Bezeichnung

Bauvorhaben:
 FZ-Wohnen GmbH
 Familienzentrum 6
 91332 Heiligenstadt i. Ofr.

38 Seniorenwohnungen Haus Leinleiter Tal

Architekt:
 Dipl.-Ing. Ulrich K. Arndt
 Leydenallee 37 b
 12167 Berlin

Gebäudetechnik:
 Heizung / Sanitär / Lüftung / Elektro
 Planungs- u. Sachverständigenbüro
 Archim Frey
 Peter - Vischer - Straße 14
 12157 Berlin
 T.: 030.79784685
 M.: 0171.7449302

Gewerk: Heizung
 Planinhalt: Grundriss 7.OG.
 Planstand: 24.03.2008 - Index 0
 Maßstab: 1 : 100
 Datum: 24.03.2008
 Blatt-Nr.: SW6 29HLS

- Legende**
- +87.00 = vorh. Gelände
 - +112.40 = vord. Gelände
 - dT dichte Tür
 - dsT dichte Tür, selbstschließend
 - (voll) vollwandige Tür
 - RS Rauchschutztür n. DIN 18095, selbstschließend
 - T30 feuerhemmende Tür, selbstschließend
 - T90 feuerbeständige Tür, selbstschließend
 - (F) Elektromagn.Feststellanlage mit Brandmelder u. bauaufs.Zulassung
 - BRH Brüstungshöhe bezogen auf OK FFB
 - rh raumhoch
 - NA Notausgang, von innen stets ohne Hilfsmittel zu öffnen
 - Neues Bauteil gem. Statik und Brandschutznachweis

SW6 09

Grundriss 7.OG